

Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	60311096-001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	3301955	Seite 1 von 41 <i>Page 1 of 41</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	BE 19-0246	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	29.08.2019	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Fromme Armaturen GmbH & Co. KG, Hauptstraße 12 38275 Haverlah			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Rückflussverhinderer für Abwasser (Details siehe Seite 3) Non-return valves for wastewater (Details see page 3)			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	Rückflussverhinderer Typ 409, DN 50, DN 65, DN 125 und DN 150 Non-return valves Type 409, DN 50, DN 65, DN 125 and DN 150			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Typprüfung Type test			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	DIN EN 12050-4: 2015-05 Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser (Details siehe Seite 3) Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter (Details see page 3)			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	30.08.2019	Keine Fotodokumentation erforderlich No photo documentation required		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A000241292-001 bis -004			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	29.10.2019 – 25.11.2019			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Würzburg			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TRLP			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
29.11.2019	Elmar Christ / SV		29.11.2019	Gerd Arnold / LL
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>
				Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet		Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested		
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

VM4